

ANEXO I

PROGRAMA DE NECESSIDADES E ESTUDO PRELIMINAR

A rede adutora da Unidade de produção do Projeto Piraqué em Águas de Chapecó destina-se ao suprimento de água, proveniente da barragem da UHE Foz do Chapecó para os viveiros de piscicultura e laboratório da unidade.

A vazão estimada para a adutora é de 220 l/s.

Os tubos da adutora deverão suportar uma pressão máxima compatível com os desníveis apresentados nos escopos abaixo:



Prof.